



NORDVESTJYLLANDS BRANDVÆSEN

Fælledvej 17, 7600 Struer

*Rødning Ældrecenter
Østergade 13 C*

7860 Spøttrup

16-06-2022

Vedrørende brandsyn afviklet af Ib Stougaard 15-06-2022

Nordvestjyllands Brandvæsen har, med hjemmel i brandsynsbekendtgørelsen nr. 2341 af 09.12.2021, foretaget brandsyn på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Leder Anette Sørensen, Claus Hansen, som, i henhold til forvaltningslovens §19, havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger (partshøring).

Ved Brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne i brandsynsbekendtgørelsen, var overholdt.

obj 1; AK6-plejeinst.; Rødning Ældrecenter

Brandsynsgrundlag:

PÅBUD (udstedt i henhold til bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr. 2341 af 09.12.2021 §19, stk. 2 og § 21, stk. 2)

7.3.06 Generelle ordensregler

Placering:

Lokation:

Ordensregler

- Teknikrum (ventilationsrum, el-tavlerum m.v.) må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende.

Oplag skal fjernes fra ventilationsrummet.



Ventilationsrum

Udbedres senest: 30-06-2022

ANBEFALING

7.1.01 Generelt

Placering:

Lokation:

Det blev på dagen drøftet at virksomheden skal have egenkontrol. Ved næste brandsyn vil der blive spurgt ondt til mappe der dokumenterer egenkontrol.

73 sider fra bolig og planstyrelsen sendt via mail til Claus Hansen.

INDBERETNING (givet i henhold til bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr. 2341 af 09.12.2021 § 20))

90.01 Indberetning

Placering:

Lokation:

Servicemedarbejder har indrettet kontor i et kælderlokale uden redningsåbning.

Da myndigheden på byggerier ikke henhører under brandvæsnet indberettes dette forhold til Skive Kommune - bygningskontoret.

Virksomheden gjorde undertegnede opmærksom på at kontoret flyttes, men det er fra d.d. byggekantoret, der nu har sagen.



Kontor i kælderlokale uden redningsåbning

Husk at indberette på nedenstående link, når fejlene er udbedret:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/87bbaf80be30371bdfdf9bb351a7e40b>

NÆSTE BRANDSYN

Det næste ordinære brandsyn er planlagt i henhold til bekendtgørelsen om brandsyn til år 2023

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail ibs@nvjbrand.dk eller tlf. nr. 20186006.

Venlig hilsen

Ib Stougaard
Beredskabsinspektør
Nordvestjyllands Brandvæsen
Tlf. 40 53 00 30
brandsyn@nvjbrand.dk