



NORDVESTJYLLANDS BRANDVÆSEN

Fælledvej 17, 7600 Struer

Lem Ældrecenter
Hostrupvej 13

7860 Spøttrup

14-04-2023

Vedrørende brandsyn afviklet af Eirikur Yngvason 12-04-2023

Nordvestjyllands Brandvæsen har, med hjemmel i brandsynsbekendtgørelsen nr. 2341 af 09.12.2021, foretaget brandsyn på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Svend Ravnborg, Svend Ravnborg, Leder Anette Sørensen, Claus Hansen, som, i henhold til forvaltningslovens §19, havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger (partshøring).

Ved Brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne i brandsynsbekendtgørelsen, var overholdt.

obj 1; AK6-plejeinst.; Lem Ældrecenter

Brandsynsgrundlag:

PÅBUD (udstedt i henhold til bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr. 2341 af 09.12.2021 §19, stk. 2 og § 21, stk. 2)

02.03 Inventar i flugtveje

Placering:

Lokation:

Opbevares duge, kluder og lignende i kommode.

Det er ikke i overensstemmelse med den godkendte inventarplan. Der må ikke opbevares brændbare effekter i kommoden.

Kommoden skal tømmes for brændbare varer.

Vejledning:

For at undgå at kommoden bliver brugt til brændbare effekter, kan det overvejes at sætte en seddel i skuffebunden: "På grund af brandfare må der ikke opbevares brændbare effekter i kommoden."

Alternativ kan skufferne låses eller fastgøres således at kommoden ikke kan bruges.



Udbedres senest: 21-04-2023

Øvrige forhold:

Ældrecenter i én etage. Består af tre boligfløje og fællesrum. Adskilt med branddøre. Østfløj er adskilt med en brandsektionsvæg. Flugtsvejsgang direkte til det fri fra boliger*.

Brandtekniske installationer:

- ABA
- ABDL
- Slangevinder
- Håndildslukningsudstyr

Bygningens brandsikkerhed og driften af denne er yderst tilfredsstillende.

*Fra en af boligerne var der udgang til terrasse som var indhegnet på alle sider. Det blev drøftet at der kunne laves en låge eller lignende således der også var udgang til det fri.

Husk at indberette på nedenstående link, når fejlene er udbedret:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/e4b2e0e589978fed4ae3176f98300e6b>

NÆSTE BRANDSYN

Det næste ordinære brandsyn er planlagt i henhold til bekendtgørelsen om brandsyn til år 2024

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail ey@nvjbrand.dk eller tlf. nr. 60467049.

Venlig hilsen

Eirikur Yngvason
Beredskabsinspektør
Nordvestjyllands Brandvæsen
Tlf. 40 53 00 30
brandsyn@nvjbrand.dk