



NORDVESTJYLLANDS BRANDVÆSEN

Fælledvej 17, 7600 Struer

Oddense Ældrecenter

Næstildvej 2

7860 Spøttrup

24-03-2023

Vedrørende brandsyn afviklet af Per Borg Jakobsen 14-03-2023

Nordvestjyllands Brandvæsen har, med hjemmel i brandsynsbekendtgørelsen nr. 2341 af 09.12.2021, foretaget brandsyn på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Claus Hansen, Svend Ravnborg, som, i henhold til forvaltningslovens §19, havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger (partshøring).

Ved Brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne i brandsynsbekendtgørelsen, var overholdt.

Plejeinstitutioner

Brandsynsgrundlag:

PÅBUD (udstedt i henhold til bekendtgørelse om brandsyn (BEK nr. 2341 af 09.12.2021 §19, stk. 2 og § 21, stk. 2)

02.03 Inventar i flugtveje

Placering:

Lokation:

Den ophængte og godkendte inventarplan over flugtveje skal følges. Såfremt der ønskes ændringer skal der udarbejdes en ny plan. Det gælder i alle afsnit i plejehjemmet.



Udbedres senest: 24-04-2023

Øvrige forhold:

Der blev under synet fremvist log over kontrol og eftersyn af de aktive og passive brandsikringstiltag i bygningen.

Husk at indberette på nedenstående link, når fejlene er udbedret:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/85da243e47f9de096c87b09c879>

NÆSTE BRANDSYN

Det næste ordinære brandsyn er planlagt i henhold til bekendtgørelsen om brandsyn til år 2024

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail pbj@nvjbrand.dk eller tlf. nr. 23305049.

Venlig hilsen

Per Borg Jakobsen
Beredskabsinspektør
Nordvestjyllands Brandvæsen
Tlf. 40 53 00 30
brandsyn@nvjbrand.dk